

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Číslo jednací: VÝST/43408/2021-ro /10033/2021

Dne: 21. července 2021

Vyřizuje: Ivo Rohovský

Telefon: 566 781 203

E-mail: rohovsky@velkemezirci.cz

Datová schránka: gvebwhm

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Kolaudační souhlas

Dne 28.6. 2021 podal EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (dále jen „stavebník“) žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba „Černá, úpr.DSNNk, p.č. 377/7, M-STEP“ - (rozšíření distribuční sítě NN-nové kabelové vedení) na pozemcích pozemkové parcely číslo 17, 377/2, 377/7, 378/1, 378/2, 718/3, 718/11, 718/12, 739/1, 739/4, 741/1, 741/15, 741/17, 742 v katastrálním území Černá, která byla provedena na základě územního souhlasu č.j.: VÝST/16232/2021-ro /2037/2021ze dne 25.3. 2021.

Odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), po přezkoumání žádosti podle ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona, vydává

kolaudační souhlas a povoluje užívání

stavby:

„Černá, úpr.DSNNk, p.č. 377/7, M-STEP“

(rozšíření distribuční sítě NN-nové kabelové vedení)

(dále jen „záměr“) na pozemcích **pozemkové parcely číslo 17, 377/2, 377/7, 378/1, 378/2, 718/3, 718/11, 718/12, 739/1, 739/4, 741/1, 741/15, 741/17, 742 v katastrálním území Černá.**

Stavba obsahuje:

Rozšíření distribuční sítě elektrické energie - nové kabelové vedení. Ze stávající trafostanice „TS ZÁMEK“, 200120 bylo vedeno nové kabelové vedení NAYY 4x150 do nové rozpojovací skříně SR522/NK, R768618, která je umístěna na pozemku p.č. 377/7 k.ú. Černá. Na kabelovém vedení NAYY 4x95 před parcelou č. 377/7 byla pomocí kabelových spojek zhotovena smyčka do nové rozpojovací skříně SR522/NK, R768618.

Vymezení účelu užívání stavby:

Stavební úřad vymezuje účel užívání této stavby v souladu s § 18i odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu takto:

- distribuční soustava v elektroenergetice

Odůvodnění:

Dne 28.6.2021 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad, v souladu s § 122 odst. 6 stavebního zákona, upustil od závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Na základě předložených dokladů zjistil, že stavba je v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením předepsaných zkoušek a předložením předepsaných dokladů.

Stavební úřad proto pro stavbu vydal kolaudační souhlas, kterým povolil její užívání k vymezenému účelu.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy kolaudační souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

vedoucí odboru

Ing. Antonín Kozina

Za správnost vyhotovení:

Rohovský Ivo

Odbor výstavby a územního rozvoje

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Datová schránka:

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu

Na vědomí:

Datová schránka:

Obec Černá, Černá č. p. 87, 594 42 Měřín, DS: OVM, rebbgxx